

Czerwonka Włociańska, dnia 08.04.2020r.

Znak postępowania: 271.ZP.1.2020

Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”

Gmina Czerwonka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.04.2020r., informuje że:

1. *„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania w instalacjach solarnych zasobników do c.w.u. emaliowanych, zabezpieczonych anodą magnezową.”*

Zamawiający potwierdza.

2. *„Czy Zamawiający dopuści w instalacjach kotłów gazowych zasobniki o pojemności min. 130l z wężownicą grzejną, zabezpieczone anodą magnezową, również dla opcji Wariant I?”*

Zamawiający potwierdza o ile parametry kotła są zgodne z normą (5 klasa), potwierdzona certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r.).

3. *„Czy Zamawiający dopuści do realizacji w przypadku kotłów gazowych, olejowych dodatkowy moduł podłączony do automatyki kotła, który będzie sterował do trzech obiegów grzewczych?”*

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach (jeśli wymaga tego instalacja).

4. *„Prosimy o dopuszczenie do realizacji kotłów gazowych, których pojemność wymiennika ciepła wynosi 1,7?”*

Zamawiający dopuszcza o ile zostanie zachowana minimalność sprawność urządzenia grzewczego.

5. *„Dotyczy kotła olejowego. Prosimy o dopuszczenie do realizacji kotła olejowego, którego sprawność w rzeczywistych warunkach pracy wynosi do 103,7%.”*

Zamawiający dopuszcza.

6. *„Prosimy o dopuszczenie do realizacji kotła olejowego, którego pojemność wodna wynosi 21l.”*

Zamawiający dopuszcza o ile nie będzie miało to wpływu na sprawność w warunkach rzeczywistych.

7. *„Czy Zamawiający dopuści do realizacji kocioł olejowy z wylotem spalin f_i 100mm?”*

Zamawiający dopuszcza o ile nie będzie miało to wpływu na sprawność.

8. *„Prosimy o dopuszczenie do realizacji kotła olejowego z palnikiem zwykłym jednostopniowym, nie niebiesko płomieniowym. Wskazany rodzaj palnika w dokumentacji technicznej wskazuje na kocioł jednego producenta, przez co Zamawiający ogranicza zasadę uczciwej konkurencji. Opisy techniczne w PFU są bardzo podobne do opisów, którymi dysponuje producent kotła olejowego opisanego w przetargu.”*

Zamawiający dopuszcza o ile nie będzie miało to wpływu na sprawność źródła ciepła.

9. *„Czy dla Instalacji kotłów gazowych z zasobnikiem Wariant I – zasobnik o poj, min. 100l , Zamawiający uzna za równoważne zastosowanie zasobnika który nie będzie ładowany warstwowo, ale będzie miał wężownicę grzewczą, dedykowaną do podłączenia kotła gazowego?”*

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.



10. *„Czy Zamawiający w formularzu ofertowym może dokonać zmiany w opisach dot. kotłów gazowych? W przesłanym formularzu nie ma rozgraniczenia jaki zasobnik do którego kotła jest przypisany?”*

Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza ofertowego. Wybór właściwego wariantu należał będzie do Wykonawcy podczas tworzenia dokumentacji projektowej i zależny od specyfiki danego budynku.

11. *„Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma dostarczyć kotły gazowe 1-funkcyjne z 2-ma zasobnikami , a pozostałe kotły 1-funkcyjne będą podłączane do zasobników Mieszkańców? W opisie jest zapis o kotłach dwufunkcyjnych który miesza się z z kotłami Jednofunkcyjnymi, przez co powstało zamieszanie.”*

Zamawiający potwierdza, że zastosowane mają zostać kotły 1-funkcyjne z zasobnikiem, 1-funkcyjne podłączone do zasobników mieszkańców lub 2-funkcyjne.

**Wójt Gminy Czerwonka
Paweł Kacprzykowski**