

Czerwonka Włociańska, dnia 09.04.2020r.

Znak postępowania: 271.ZP.1.2020

WYKONAWCY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”

Gmina Czerwonka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.04.2020r., informuje że:

1. *"Prosimy o potwierdzenie, że w instalacji kotła na pelet w zakresie Wykonawcy **nie jest dostarczenie** regulatora pokojowego oraz czujnika zewnętrznego. Ewentualny zakup i montaż regulatora pokojowego oraz czujnika zewnętrznego jest po stronie MIESZKAŃCA."*

Zamawiający wyjaśnił już tę kwestię udzielając odpowiedzi na poprzednie pytania.

2. *"Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż modułu internetowego ETHERNET w przypadku kotła na pellet jest po stronie Mieszkańca, a automatyka kotła ma mieć możliwość podłączenia takiego modułu."*

Zamawiający wyjaśnił już tę kwestię udzielając odpowiedzi na poprzednie pytania.

3. *"Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku instalacji kotłów (z części 1 zadania), dostawa naczyń wzbiorczych przeponowych (dla instalacji c.o. pracujących w ukl. zamkniętym) oraz naczyń przelewowych (dla instalacji c.o, pracujących w ukl. otwartym) są po stronie MIESZKAŃCA."*

Zakres prac został opisany w udostępnionej dokumentacji przetargowej.

4. *"Prosimy o potwierdzenie, że wymiana naczyń wzbiorczych przeponowych i przelewowych dla instalacji c.o. powinny być wykonywane w przypadku stwierdzenia ich złego stanu."*

Zamawiający potwierdza.

5. *"Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności przerobienia instalacji c.o. z układu otwartego na zamknięty, w przypadku źle wykonanej instalacji oraz specyfiki pracy kotła , koszt przerobienia instalacji ponosi Mieszkaniec."*

Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniej modyfikacji/adaptacji instalacji CO w taki sposób, aby pozwalała na poprawne funkcjonowanie kotła.

6. *"Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku instalacji kotłów gazowych, kotłów zgazowujących , dostawa naczyń przeponowych na instalacji c.w.u. jest po stronie Mieszkańca, oraz, że dopuszcza się wykorzystanie naczyń istniejących po stwierdzeniu że ich stan jest dobry."*

Analogicznie do odp. na pyt. 3 oraz 4.

7. *"Zamawiający w formularzu ofertowym zawarł zapis: Montaż kotła olejowego o mocy 19 kW z zasobnikiem" – prosimy o potwierdzenie, że w zapisie „zasobnik", chodzi o zasobnik na olej opałowy a nie zasobnik na c.w.u. . Natomiast, Jeżeli jest to zasobnik na c.w.u. to proszę o wskazanie pojemności minimalnej zasobnika, parametrów."*

Zamawiający potwierdza, że jedną z prac związanych z kotłem olejowym jest dostawa i montaż zasobnika na olej opałowy.



8. "Po czyjej stronie jest dostawa zasobnika na olej opalowy w przypadku instalacji kotła na olej opalowy, Wykonawcy czy Mieszkańca?"

Analogicznie do odp. na pyt. 7.

9. "Dotyczy kotłów na pellet: Czy zamawiający dopuszcza kotły na pellet, spełniające wymogi zadania, o budowie innej niż sugerowana – z poziomym obiegiem spalin, których wymagana wysokość wraz z przestrzenią serwisową nad kotłem nie przekracza max 1.75 m, a w których wszystkie czynności eksploatacyjne i obsługowe są wykonywane z przodu kotła (czyszczenie, wybieranie popiołu) ? Przyjmuje się, że żadna z kotłowni nie będzie niższa niż 1.75m, z uwagi na niemożliwość wykonania modernizacji kotłowni w niższych kotłowniach."

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie zgodne ze specyfikacją przedstawioną w udostępnionej dokumentacji przetargowej.

10. "Zamawiający w Wyjaśnieniach 2 z dn. 08-04-2020 na pytanie 11 odpowiedział: „**Zamawiający potwierdza, że zastosowane mają zostać kotły 1-funkcyjne z zasobnikiem, 1- funkcyjne podłączone do zasobników mieszkańców lub 2-funkcyjne.**” Prosimy o zdecydowaną Deklarację Zamawiającego, jakie kotły wykonawca ma wpisać w formularzu ofertowym: Jedno czy Dwufunkcyjne? Chodzi o pozycję nr 3 „Montaż kotła gazowego o mocy 12 kW z zasobnikiem” . Wykonawca nie rozumie odpowiedzi Zamawiającego „**lub 2-funkcyjne**”. Zaznaczamy, że cena kotła 1 funkcyjnego jest inna niż kotła 2 funkcyjnego, tym bardziej, że Zamawiający wymaga podania nazwy kotła w formularzu ofertowym."

Zamawiający podtrzymuje, że zastosowane mają zostać kotły 1-funkcyjne z zasobnikiem, 1-funkcyjne podłączone do zasobników mieszkańców lub 2-funkcyjne.

11. "Czy Zamawiający dopuści do instalacji kolektorów słonecznych (instalacje ciśnieniowe), rury karbowane ze stali nierdzewnej (inox) z izolacją EPDM grubości min. 13mm, o dopuszczalnym zakresie temperatur do +150°C oraz o odporności na promieniowanie UV, które będą łączyły kolektory słoneczne z zasobnikiem na c.w.u."

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie zgodne ze specyfikacją przedstawioną w udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Z up. Wójta
Jan Seroka - Sekretarz