



Czerwonka Włociańska, dnia 09.04.2020r.

Znak postępowania: 271.ZP.1.2020

WYKONAWCY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”

Gmina Czerwonka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.04.2020r., informuje że:

1. "Co Zamawiający rozumie pod nazwą "palnik wrzutowy"? Czy definicja "palnika wrzutowego" określa palnik, w którym podawanie pelletu odbywa się przez swobodny spadek pelletu do palnika? Czy Zamawiający dopuści inne konstrukcje palników pelletowych w kotłach na biomasę spełniające wszystkie wymagania zawarte w Programie funkcjonalno-użytkowym?"

Zamawiający informuje, iż chodzi o palnik wrzutowy (nasypowy), zamawiający wyklucza palnik typu retortowego.

2. "Czy Zamawiający dopuści kotły o budowie wymiennika kombinowanej płomieniówkowo-półkowej poziome i pionowe, umożliwiające czyszczenie kotła z przodu, lecz usunięcie zanieczyszczeń z przodu jak i z boku kotła? Proponowana konstrukcja wymiennika kotła nie powoduje przekroczenia wymiarów gabarytowych kotła."

Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy Programu funkcjonalno użytkowego.

3. "Czy Zamawiający dopuści kotły z 5-letnim okresem gwarancji, w których zastosowano elementy wkładów ceramicznych w kotle?"

Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy Programu funkcjonalno użytkowego.

**Z up. Wójta
Jan Seroka - Sekretarz**