



Czerwonka Włociańska, dnia 23.04.2020 r.

GMINA CZERWONKA  
Czerwonka Włociańska 38  
06-232 Czerwonka Szlachecka  
NIP 757-147-72-36, REGON 550668404

Zamawiający

Znak sprawy: 271.ZP.1.2020

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na: „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka” - Część II zamówienia - „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”.

### ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Czerwonka działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka” dotyczące części II zamówienia tj. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 (jedna) oferta:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto wykonania zamówienia PLN	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach
1.	P.P.H.U. „EKOINSTAL” Sebastian Dudek Wólka Drądzewska 8 06-214 Krasnosielc	202500,00	72

Zamawiający działając zgodnie z art. art24 aa najpierw dokonał oceny ofert pod kątem kryteriów oceny ofert i przesłanek odrzucenia oferty.

Wskutek dokonania oceny ofert pod kątem kryteriów oceny ofert stworzona została następująca lista rankingowa ocenionych ofert:



Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Liczba pkt. w kryterium cena - 60%	Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji i rękojmi - 40%	Razem punktów	Miejsce na liście rankingowej
1.	P.P.H.U. „EKOINSTAL” Sebastian Dudek Wólka Drażdzewska 8 06-214 Krasnosielc	60,00	40,00	100,00	1

Mając na uwadze, że w postępowaniu wpłynęła jedna oferta, za najkorzystniejszą ofertę uznano zatem ofertę nr 1 firmy P.P.H.U. „EKOINSTAL” Sebastian Dudek, Wólka Drażdzewska 8, 06-214 Krasnosielc w łącznej punktacji 100,00 pkt.

W toku badania oferty uznanej za najkorzystniejszą działając zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający - Gmina Czerwonka w dniu 16.04.2020r. wezwał Wykonawcę P.P.H.U. „EKOINSTAL” Sebastian Dudek do złożenia następujących wyjaśnień dotyczących treści oferty:

**1. Wymagane podstawowe minimalne parametry techniczne modułów fotowoltaicznych:**

**Zapis SIWZ „Współczynnik temp. dla Pmax (potwierdzone raportem z badań): - 0,34 %/oC (zakres od 0 do -0,34 %/oC);” – strona 17 PFU**

W zaproponowanym przez P.P.H.U. „EKOINSTAL” Sebastian Dudek module PV Risen RSM 120-60-300MG Współczynnik temp. dla Pmax = - 0,37. Proszę o wyjaśnienia.

**Zapis SIWZ „Współczynnik temp. dla Voc (potwierdzone raportem z badań): -0,270%/oC (zakres od 0 do -0,270%/oC);” - strona 17 PFU**

W zaproponowanym module PV Risen RSM 120-60-300MG Współczynnik temp. dla Voc = - 0,29. Proszę o wyjaśnienia.

**2. Wymagane podstawowe minimalne parametry techniczne inwerterów fotowoltaicznych:**

**Zapis SIWZ „Zakres napięcia 140V-1000 lub szerszy” – strona 17 PFU**

Proponowane inwertery posiadają zakres 140V- 980V. Proszę o wyjaśnienia.

**Zapis SIWZ „sprawność europejska min 97,5%”**


Proponowane inwertery:

SUN 2000-3KTL-M0 posiadają sprawność europejską 96,7%

SUN 2000-4KTL-M0 posiadają sprawność europejską 97,1%.

Proszę o wyjaśnienia.

Zamawiający wyznaczył Wykonawcy termin na złożenie wyjaśnień do treści oferty do dnia 22.04.2020r. do godz. 9:00. W dniu 22.04.2020r. Zamawiający – Gmina Czerwonka, otrzymał od firmy P.P.H.U. „EKOINSTAL” Sebastian Dudek wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty. Zamawiający zbadał wyjaśnienia przedłożone przez firmę P.P.H.U. „EKOINSTAL” Sebastian Dudek i uznał, że treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponieważ parametry techniczne proponowanych produktów nie są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 firmy P.P.H.U. „EKOINSTAL” Sebastian Dudek na realizację części II zamówienia tj. „Ograniczenie „niskiej



emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych" na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Wskutek powyższego, mając na uwadze, że w postępowaniu wpłynęła jedna oferta podlegająca odrzuceniu, zatem w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej.

**Mając na uwadze powyższe unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).**

Ponadto Zamawiający informuje, że stosownie do regulacji art. 93 ust. 5 Pzp, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

Z up. WÓJTA  
  
Jan Serbka  
SEKRETARZ

**Otrzymują:**

1. P.P.H.U. „EKOINSTAL” Sebastian Dudek, Wólka Drażdzewska 8, 06-214 Krasnosielc;
2. a.a