



Czerwonka Włociańska, dnia 07.05.2020r.

Znak postępowania: 271.ZP.2.2020

WYKONAWCY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny 271.ZP.2.2020 na realizację zadania pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”

Gmina Czerwonka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.05.2020r. dotyczące Części II zamówienia - „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”, informuje że:

1. „Czy Zamawiający dopuszcza współczynnik temp. dla P_{max} (potwierdzone raportem z badań): $-0,37\%/st. C$ (zakres od 0 do $-0,37\%/st. C$)?”

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.

2. „Czy Zamawiający dopuszcza współczynnik temp. dla I_{sc} (potwierdzone raportem z badań): $+0,059\%/st. C$ (zakres od 0 do $+0,059\%/st. C$)?”

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.

3. „Czy Zamawiający dopuszcza współczynnik temp. dla V_{oc} (potwierdzone raportem z badań): $-0,29\%/st. C$ (zakres od 0 do $-0,29\%/st. C$)?”

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.

4. „Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie wagi modułu do 20,0kg (zakres od 0 do 20,0kg)?”

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.

5. „Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie powierzchni modułu do $1,80m^2$ (zakres od 0 do $1,80m^2$)?”

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.

6. „Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie szerokości ramy modułu do min. 32mm?”

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.

7. „Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie napięcia startowego inwertera od 150V?”

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.

8. „Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu napięcia inwertera na zakres 150-1000V?”

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.

9. „Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu sprawności europejskiej inwertera od min. 96,5% (zakres 96,5% do 100%)?”

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.

Z up. WÓJTA

[Podpis]
SEKRETARZ