



- 1 – Zestaw zbiorników. Rok budowy 2004. Producent: Prodwodrol Sulechów. V=4870L.
2 – Aerator. Rok budowy 2004. Producent: Prodwodrol Sulechów. V=1400L.
3 – Zbiornik ciśnieniowy. Rok budowy 2015. Typ KPWE-400/L-10. Producent: Komihino. V=400L.
4 – Dmuchawa-ogrzew. Rok produkcji 2004. Typ 1001-73-1-D-NP-05. Producent: FP SPOMAX.
Wydajność: 1,80m³/min. Silnik 5,5kW.
5 – Zestaw pomp. Producent: Grundfos. 50Hz, 4kW.
6 – Tablica przełącznika pomp.
7 – Tablica sterownicza stacji wodociągowej.
8 – Tablica licznikowa.
9 – Silnik elektryczny. Typ: SLg 132S-2A. Producent: Indukta. 5,5kW, 50Hz, 10,4A.
10 – Chlorator

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel. 503-153-643	INWENTARYZACJA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W MSC. JANKOWO, GM. CZERWONKA, POW. MAKÓW MAZOWIECKI		Nr rys. I-6
	Przedmiot rysunku: Rzut poziomy budynku - inwentaryzacja		skala: 1:50
	Inwestor: Gmina Czerwonka, 06-232 Czerwonka Włościańska 38		data: 18.12.2019
	Stanowisko: mgr inż. Kamil Kiryłowski Asystent projektanta	Numer uprawnień: WAM/0163/POOK/18 -	Podpis: