

Znak postępowania: 271.ZP.1.2018

WYKONAWCY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Czerwonce”

Gmina Czerwonka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.01.2018r., informuje że:

Ad 1) *„Mam pytanie odnośnie wełny mineralnej na stropie ostatniej kondygnacji. w projekcie oraz w przedmiarze nie ma określonego współczynnika przenikania ciepła. prosiłbym o wyjaśnienie jaki trzeba przyjąć.”*

Odpowiedź: Wartości współczynnika przenikania ciepła U_c dla ścian, stropów nad ostatnimi kondygnacjami nie mogą być większe niż wartości $U_c(\max)$ określone w tabeli 1.1 Załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r (poz. 926).

Ad 2) *„Jaki mają mieć współczynnik przenikania ciepła odpowiednio drzwi i okno?”*

Odpowiedź: Wartości współczynnika przenikania ciepła U dla okien, drzwi balkonowych i drzwi zewn. nie mogą być większe niż wartości $U(\max)$ określone w tabeli 1.2 Załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r (poz. 926).

Ad 3) *„Czy jest określony profil okna. ilość szyb?”*

Odpowiedź: Profil okna i ilość szyb należy dostosować do współczynnika przenikania ciepła okna.

Ad 4) *„Jaki jest wymiar drzwi?”*

Odpowiedź: Wymiar drzwi zgodny z danymi zawartymi w projekcie budowlanym.

Ad 5) *„Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej i przedmiaru robót stwierdziliśmy błędnie obliczoną powierzchnię w poz. 56 przedmiaru robót.”*

Odpowiedź: Niniejszym informujemy że, w pozycji 56 przedmiaru robót dla I Części zamówienia - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce - roboty budowlane termomodernizacyjne” błędnie wyliczono powierzchnię czyszczenia przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości pokrycia dachu z blachy płaskiej – jest 1,07 m² - powinno być 548,34 m². Wyliczając cenę ryczałtową należy przyjąć wartość 548,34 m².

Wójt Gminy Czerwonka
Paweł Kacprzykowski